

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 279»
Индустриального района города
Ижевска (МБДОУ № 279)



Ижкаръсь Индустри ёрослэн
«279-тӥ номеронлыпи
сад» школаозьдышетонъя
муниципал
коньдэтэнвозиськисъужьют (279-тӥ
номеро ШДМКВУ)

426035, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 25а, тел.: (3412) 61-88-40
e-mail: DS279@izh-ds.udmr.ru.

Отчет по устранению нарушений обязательных требований пожарной
безопасности от 24.05.2023г. № 98-2023

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
2	3	4	5
Допускается хранение мебели и других предметов в подвальном помещении, устроена мастерская	П.16п/п «б» «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479).	31.03.2023г	Выполнено
Допускается размещение различных предметов на путях эвакуации из подвального помещения (хозяйственный инвентарь)	П.27 п/п «б» «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479).	31.03.2023г	Выполнено
Допускается хранение коробок в складском помещении ближе 50 см до светильника с	П.288 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16	31.03.2023г	Выполнено

	лампой накаливания (фактически 35 см)	сентября 2020г. №1479).		
1.	Замок пожарного шкафа ПК- 9,расположенного в подвальном помещении имеет следы коррозии, открытие пожарного шкафа ключом не предоставляется возможным	П.50 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479).	31.03.2023г	Выполнено
5	В помещениях уличного склада система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре отсутствует	Ст.1,4,5,6 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п.7,таб.2СП 3.13130.2009 «Свод правил, системы противопожарной защиты»	31.10.2023	-
5	Очистка от горючих отходов и отложений вентиляционных систем не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не проведена, документы подтверждающие очистку не предоставлены	П.43 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479).	31.10.2023г	-

Заведующий:



О.Э. Чигорева

О.Э.Чигорева